

Normer for badevann finnes på folkehelseinstituttets nettsider – www.fhi.no.

I følge normen, er eieren av badeplassen ansvarlig for å føre kontroll og inspeksjoner. Av primær interesse er analyser på tarmbakterier; termotolerante og intestinale enterokokker.

Parametervalg og hyppighet

Parameter	god	mindre god	ikke akseptabel	Prøvetakingsfrekvens*
termotolerante koliforme bakterier eller e.coli	<100	100 – 1000	>1000	ukentlig
intestinale enterokokker	<100	100 –1000	>1000	ukentlig
surhetsgrad – ph	5,0-9,0			ikke fastsatt
fargetall	<25			ikke fastsatt
siktedyp (m)	>2	1-2	<1	2 ganger per måned
Turbiditet	2	2-5	>5	
temperatur	økt fare for cercarier dermatitt ved vanntemp. >20°C			

* kan reduseres for lite besøkte badeplasser eller hvis analyser for foregående 2 år har vist at vannkvaliteten ligger godt innenfor "god" vannkvalitet.